

Số/No: 2018/250/TN-T

Trang/Page: 3/4

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT	Tên chỉ tiêu	Kết quả		
4.2	Khi kéo rèm nhung không lật kín			
	- Nhiệt độ tại bề mặt trong kính hộp	Điểm 1T: 60,29 °C	Điểm 2T: 60,65 °C	Điểm 3T: 60,69 °C
	- Nhiệt độ tại bề mặt ngoài kính hộp	Điểm 1N: 38,29 °C	Điểm 2N: 38,24 °C	Điểm 3N: 38,44 °C
	- Chênh lệch nhiệt độ (Bên trong - Bên ngoài)	22,00 °C	22,41 °C	22,25 °C
4.3	Khi kéo rèm lật kín			
	- Nhiệt độ tại bề mặt trong kính hộp	Điểm 1T: 60,05 °C	Điểm 2T: 60,82 °C	Điểm 3T: 60,16 °C
	- Nhiệt độ tại bề mặt ngoài kính hộp	Điểm 1N: 35,26 °C	Điểm 2N: 35,99 °C	Điểm 3N: 35,25 °C
	- Chênh lệch nhiệt độ (Bên trong - Bên ngoài)	24,79 °C	24,83 °C	24,91 °C

Hình ảnh mẫu



- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

RL

Số/No: 2018/250/TNT

Trang/Page: 4/4

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Vị trí điểm đo	Thiết bị đo : Thiết bị ghi dữ liệu HIOKI

Ghi chú: Vị trí đo bề mặt ngoài là điểm 1N, 2N, 3N
 Vị trí đo bề mặt trong là điểm 1T, 2T, 3T

Khi không kéo rèm	Khi kéo rèm nhưng không lật kín	Kéo rèm lật kín

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.